中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302654915

认证委托人名称及地址

洛瓦托电气贸易（上海）有限公司
上海市闵行区虹井路 288 号 701 室

生产者名称及地址

Lovato Electric S.P.A.
Via Don E. Mazza,12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

生产企业名称及地址

Lovato Electric s.r.o.
Cizovska 488, 397 01 Pisek, Czech Republic

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关
GA；见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 26 日　　**有效期至：**2029 年 07 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302654915

型号: GA;
额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
约定发热电流(Ith): GA030A/GA030C:30A, GA063A/GA063C:63A,
GA080A/GA080C:80A,
GA100A/GA100C:100A, GA125A/GA125C:125A;
额定工作电压(Ue): AC400V,AV500V,AV690V;
额定工作电流(Ie): GA030A/GA030C:30A, GA063A/GA063C:63A,
GA080A/GA080C:80A,
GA100A/GA100C:100A, GA125A/GA125C:125A;
额定短时耐受电流 Icw: 2.5kA/1s;
额定短路接通能力 Icm(峰值): 3.55kA(690V);
额定限制短路电流 Iq:50kA;
使用类别: AC-22A;
极数: 本体 3P,可以扩展为 4P;
适用频率:50/60Hz;
IP20;

三极本体型号解释 three-pole:

GA 030 A

1 2 3

1 - 产品系列 product series:

GA: 隔离开关 three poles;

2 – 额定工作电流值 IEC rated operational current Ie:

030-30A; 063-63A; 080-80A;

100-100A; 125-125A

3 – A: 直操型 Direct operating version

C: 门板安装型 Door-mount version

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302654915

三极本体型号列表如下 three-pole switch disconnector list:

型号	Ie(AC22A ≤690V)
	A
GA030 A	30
GA063 A	63
GA080 A	80
GA100 A	100
GA125 A	125
GA030 C	30
GA063 C	63
GA080 C	80
GA100 C	100
GA125 C	125

第四极型号解释 4th pole:

GAX 41 125 A

1 2 3 4

1 - 产品系列 product series:

GAX: 第四极 4th pole;

2 – 类型

41 – 先期闭合

42 – 常规

3 – 额定工作电流值 IEC rated operational current Ie:

063-63A; 080-80A; 100-100A; 125-125A

4 – A: 直操型 Direct operating version

C: 门板安装型 Door-mount version

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302654915

第四极型号列表如下 4th pole list:

型号	Ie(AC22A ≤690V)
	A
GAX42 063A	63
GAX42 080A	80
GAX42 100A	100
GAX42 125A	125
GAX42 063C	63
GAX42 080C	80
GAX42 100C	100
GAX42 125C	125
GAX41 125A	125
GAX41 125C	125

四极型号由三极本体+第四极构成。

型号解释 four-pole:

GA 125 T4 A

1 2 3 4

1 – 产品系列 product series:

GA: 隔离开关 three poles;

2 – 额定工作电流值 IEC rated operational current Ie:

030-30A; 063-63A; 080-80A;

100-100A; 125-125A

3 – T4 极 four pole: T4 – 常规四极，T4E – 第四极先期闭合四极型号

4 – A: 直操型 Direct operating version

C: 门板安装型 Door-mount version

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302654915

四极型号列表如下 4-pole switch disconnector list:

四极型号 4P		Ie(AC22A ≤690V)
型号 Code	组成 Composition	A
GA030T4 A	GA030 A + GAX42063A	30
GA063T4 A	GA063 A + GAX42063A	63
GA080T4 A	GA080 A + GAX42080A	80
GA100T4 A	GA100 A + GAX42100A	100
GA125T4 A	GA125 A + GAX42125A	125
GA030T4 C	GA030 C + GAX42063C	30
GA063T4 C	GA063 C + GAX42063C	63
GA080T4 C	GA080 C + GAX42080C	80
GA100T4 C	GA100 C + GAX42100C	100
GA125T4 C	GA125 C + GAX42125C	125
GA030T4E A	GA030 A + GAX41125A	30
GA063T4E A	GA063 A + GAX41125A	63
GA080T4E A	GA080 A + GAX41125A	80
GA100T4E A	GA100 A + GAX41125A	100
GA125T4E A	GA125 A + GAX41125A	125
GA030T4E C	GA030 C + GAX41125C	30
GA063T4E C	GA063 C + GAX41125C	63
GA080T4E C	GA080 C + GAX41125C	80
GA100T4E C	GA100 C + GAX41125C	100
GA125T4E C	GA125 C + GAX41125C	125

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司